Hochspannung Netzführungsvereinbarung
Entspricht „Netzführungsvereinbarung“ – E.16 TAB Hochspannung der LVN

Netzanschluss

Der Anschluss der 110-kV-Übergabestation _____ erfolgt aus unserer Leitung _____ / unserem Umspannwerk _____ aus der 110-kV-Netzgruppe _____.

Netzführende Stellen/telefonische Erreichbarkeit

Die Verantwortung für die Netzführung liegt bei der jeweils netzführenden Stelle des VNB. Die netzführende Stelle des VNB ist wie folgt zu erreichen:

Netzleitstelle / Schaltleitung	24h	Anmeldung zur Schaltdisposition	

Die netzführende Stelle des Anlagenbetreibers ist für den VNB wie folgt zu erreichen:

Telefon: _____

oder Mobil: _____

E-Mail: _____

Verfügungsbereichsgrenze/Schaltanweisungsberechtigung

Die Verfügungsbereichsgrenze in der 110-kV-Übergabestation _____ ist aus dem
Übersichtsschaltplan ersichtlich (bitte als Vordruck E.16 beifügen). Die Übergabestation ist mit ihrem Namen sowie die 110-kV-Felder entsprechend Vordruck E.16 beschriftet.

Schaltanweisungsberechtigung im Rahmen der Netzführung besteht im jeweiligen Verfügungsbereich nur gegenüber der netzführenden Stelle des Partners.

Sternpunktbehandlung

Der zu kompensierende Erdschlussstrom beträgt in Summe ____ A.

Schaltanweisungsberechtigte Personen der netzführenden Stellen

Schaltanweisungsberechtigte/Schaltberechtigte der Netzleitstelle/Schaltleitung _____:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Schaltanweisungsberechtigte/Schaltberechtigte des Kunden _____:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Daten-/Informationsaustausch

Die Vertragspartner stellen sich gegenseitig die Daten und Informationen zur Verfügung, die für den sicheren Betrieb des Netzes bzw. der Anschlussanlagen erforderlich sind.

Die Prozessinformationen (Steuersignale, Meldungen, Messwerte, usw.) aus den elektrischen Anlagen werden in einer gemeinsamen Liste dokumentiert.

Sofern ein elektronischer Daten-/Informationsaustausch zwischen den netzführenden Stellen (zum Beispiel über eine Leitsystemkopplung) betrieben wird, ist dafür eine separate Vereinbarung abzuschließen, die sowohl die Kommunikationsverbindung als auch den Daten-/Informationsumfang (Steuerung, Statusmeldungen, Messwerte, usw.) beschreibt und Einzelheiten für den Betrieb festlegt.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter dem Link **www.lew-verteilnetz.de/datenschutz**